



Kinnarps, Middelfart

Byggeriet er opført i 2 etage, i alt ca. 1050 m².

Ventilations- og køleanlægget betjener showroom/kontor i stueetage og på 1. sal.

De ønskede rum- og indblæsningstemperaturer indstilles i hovedprogram. Styring af køleflade, luftmængde, rotorveksler og varmeflade foregår med kaskadestyring, således at den mest energioekonomiske driftsform altid vælges.

Indblæsningstemperaturen styres afhængighed af udsugningstemperaturen med max undertemperatur på 8°C som kan indstilles i hovedprogram.

Normal luftmængde er 50 % og neutral indblæsningstemperatur. Ved stigende rumtemperatur øges luftmængden trinløst til 100 %.

Ydelser:

Ventilationsanlæg 5.300 m³/h

Køleanlæg 45,0 kW

Bygherre:	Kinnarps
Adresse:	Middelfart
Omfang:	1050 m ²
Ibrugtagning:	2006
Anlægssum:	-
Arkitekt:	Arkitektfirmaet Bjørk & Maigaard
Landskabsarkitekt:	-

